

高知大学アスベスト浮遊量調査結果
 (各棟1室のサンプリング調査による)

団地名	建物名称	アスベスト含有量	建築年度	石綿粉じん濃度(本/L)
朝倉	理学部2号館	クリソタイル0.68%	S54	0.10
中通	ときわ寮	クリソタイル0.1%≦	S56	0.38
岡豊	基礎臨床研究棟	クリソタイル0.86%	S54	0.21
	大学院研究棟	クリソタイル0.64%	S59	0.24
	大学会館	クリソタイル0.1%≦	S55	0.56

<参考>

アスベスト浮遊量調査に伴う調査結果比較参考資料(平成20年5月27日 環境省報道発表)

平成19年度アスベスト大気濃度調査結果

	地点数	検体数	最小値	最大値	幾何平均
住宅地域	13	26	0.1	0.75	0.33
商工業地域	10	20	0.07	1.61	0.26
内陸山間地域	7	14	0.09	0.84	0.38

注記:最小値・最大値・幾何平均の単位は(本/L)